

1) ČEZ

- formulář: **Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí**
- vyplněný formulář odešlete na info@cezdistribeuce.cz
- Zákaznická linka ČEZ 840 840 840

POSTUP PŘI SPOLUPRÁCI S „ČEZ“ – ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ T.Č.

1) Vyplnit žádost (pošleme podklady) a odeslat na distribuce ČEZ (Plzeň)

Žadatel si buď vyzvedne „Žádost o připojení“ na „Zákaznickém centru“ ČEZ, nebo si ji stáhne na našich stránkách v sekci „dokumenty ke stažení“.

Žádost se vyplňuje oboustranně. Na první jsou osobní údaje žadatele, na straně druhé ji žadatel vyplní ve spolupráci s našim technikem, z důvodu doplnění příslušných parametrů pro danou jednotku, která byla pro příslušný dům navržena.

Tuto žádost odešle žadatel (investor), na ČEZ distribuce Plzeň (poradí na kontaktním místě-v zákaznickém centru)

2) Po obdržení dokumentu o úspěšném vyřízení zpět z distribuce ČEZ (cca po třech týdnech), žadatel 1x smlouvu podepíše a odešle 1x smlouvu zpět (ČEZ).

Druhý výtisk si žadatel ponechá a vyrozumí našeho technika, který upřesní další postup.

3) Po montáži Tepelného čerpadla

Po uvedení tepelného čerpadla do provozu, se žadatel dostaví na „zákaznické centrum“ ČEZ S NÁSLEDUJÍCÍMI PODKLADY:

- a) Smlouva od distribuce ČEZ
- b) Revize tepelného čerpadla (dodáme my)
- c) Výpočet tepelných ztrát (dodáme my)
- d) Protokol o instalaci tepelného čerpadla (dodáme my)

V případě jakýchkoli nejasností pomohou na „Zákaznickém centru-ČEZ“

4) Na zákaznickém centru ČEZ, podepíše žadatel dodatek smlouvy pro získání sazby na provoz tepelného čerpadla D 57 d (20 hod. Nízký tarif, 4 hod Vysoký tarif)

POZOR – DOPORUČUJEME

PŘED ZAPOČETÍM ELEKTRO PRACÍ A ÚKONŮ S TÍMTO SPOJENÝCH, DOPORUČUJEME POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE REVIZNÍM TECHNIKEM, PRO SNADNĚJŠÍ PRŮBĚH VÝŠE UVEDENÝCH PRACÍ A ČINNOSTÍ.

Např. p. Martin Sedláček – tel. 608/125 392 e-mail. – martinsedlacek@volny.cz